



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 417/2.3-С г. Пенза, ул. Ударная, 25 « 05 » 12 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Соколовой Анастасией Владимировной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 39 г. Пензы "Гнёздышко", (далее – МБДОУ ДС № 39 г. Пензы "Гнёздышко"), по адресам: г. Пенза, ул. Кулибина, 5, г. Пенза, ул. Беляева, 25А, г. Пенза, ул. Ударная, 25

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20) в МБДОУ ДС № 39 г. Пензы "Гнёздышко" по адресу: г. Пенза, ул. Ударная, 25, а именно:

- у сотрудника Мелихановой Ю. А. отсутствует прививка от кори, что является нарушением п. 1.5.;
- в игровом помещении 1 младшей группы присутствуют дефекты и повреждения покрытия стен, в раздевальном помещении 1 младшей группы присутствуют дефекты и повреждения покрытия потолка, в музыкальном зале на потолке присутствуют следы протекания кровли, что является нарушением п. 2.5.3.;
- в 1 младшей группе дезинфекционные растворы хранятся в туалете для детей в доступном месте, что является нарушением п. 2.4.12.;

Во втором корпусе МБДОУ ДС № 39 г. Пензы "Гнёздышко" по адресу: г. Пенза, ул. Беляева, 25А выявлены следующие нарушения обязательных требований

МБДОУ ДС № 39 г. Пензы "Гнёздышко" по адресу: г. Пенза, ул. Ударная,

1. В игровом помещении 1 младшей группы обеспечить целостность покрытия стен, в раздевальном помещении 1 младшей группы обеспечить целостность покрытия потолка, в музыкальном зале на потолке присутствуют следы протекания кровли, что является нарушением п. 2.5.3.;

Срок исполнения: 15.08.2025г.

2. В личных медицинских книжках сотрудников обеспечить наличие сведений об обязательных прививках, в соответствии с п. 1.5. СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения: 15.08.2025г.

3. Обеспечить хранение дезинфекционных растворов в недоступном для детей месте, в соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно.

Во втором корпусе МБДОУ ДС № 39 г. Пензы "Гнёздышко" по адресу: г. Пенза, ул. Беляева, 25А:

4. На пищеблоке в овощном цеху обеспечить исправность систем холодного и горячего водоснабжения, в соответствии с п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок исполнения: 15.08.2025г.

В филиале «Крепыш» МБДОУ №39 г. Пензы "Гнёздышко" по адресу: 440028, г. Пенза, ул. Кулибина, 5:

5. В туалетном и спальном помещениях подготовительной группы обеспечить исправность потолочных светильников, в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20;

Срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно.

6. Обеспечить целостность присутствуют покрытия потолка в раздевальном помещении разновозрастной группы, потолка спального, игрового и туалетного помещений, целостность стен

Специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Соколова А. В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)
Мемисанова С. В.

« _____ »

_____ 20 ____ г.

Мемис

фамилия)

(подпись)

(инициалы и

Предписание направлено по адресу:
